



TOP Vijolica ogrevanje + STV
 Dovod iz TOP kotlovnica - sekundarna veja
 VEJE:
 KONVEKTORJI, RADIATORJI, KLIMATI

STV Vijolica

TOP VIJOLICA

10231.1
 Strojnica
 beton
 264.48 m2
 beton

grelec KN1 Qg=23 kW 70/60°C 2.02 m3/h DN40
 grelec KN1 Qg=47 kW 70/60°C 4.14 m3/h DN50

VEJA 10
 NAPAJANJE GRELCEV
 KLIMATOV BAZEN
 Qg=70 kW 70/60°C 6.14 m3/h DN50
 SHEMA PRIKLOPA - RISBA 10

KLIMA STROJNICA - BAZEN

BAZEN - KN1
 47 kW

OBBAZENSKI PROSTOR - KN2
 23 kW

LEGENDA
 — DOVOD OGREVANJE
 — POVRATEK OGREVANJE

Investitor:	URI - Soča, Linhartova 51 1000 Ljubljana	Naziv objekta:	BAZEN - MENJAVA KLIMATOV Linhartova 51, 1000 LJUBLJANA
Projektant:	MIKTRA d.o.o. Gortina 142, SI-2366 Muta	Lokacija:	K.O. Bežigrad - parc.1349/7
Odg. vodja proj.:	mag.Sašo Poberžnik, udis	Ident. št.:	S-1260
Odg. projektant:	mag.Sašo Poberžnik, udis	Vrsta projekta:	PZI
Datum izdelave:	avg. 2018	Merilo:	1 : 25
		Vrsta načrta prikaza:	5. NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME
		Vrsta risbe:	TLORIS OGREVANJA
		Številka projekta:	P-1805
		Št. načrta:	S-1805
		Št. risbe:	2