









LEGENDA:

-  univerzalna RJ 45 vtičnica dvojna
-  enofazni priključek
-  trofazni priključek
-  doza za izenačevanje potencialov
-  razdelilnik
-  komunikacijska omara

Opombe:
 -vse kovinske mase v strojnici za prezračevanje in PE zbiralke elektro omar klimatov se z žico H07V-K 1x10mm2 poveže z PI dozo za izenačitev potenciala v strojnici za prezračevanje. PI doza se z žico H07V-K 1x25mm2 poveže z ozemljilom objekta
 -Univerzalni razvod mora biti enoumno označen. Oznaka povezave sestoji iz številke sobe, znaka pomišljaj (» - «) in dvomestnega indeksa priključka v določeni sobi in je na obeh straneh povezave enaka.
 -javljalnike se vklopi v obstoječo zanko

 5700 5860Im 51W 830 L1573mm FO IP66
 Optični javljalnik dima

Projektant:
EK PROJEKT
 Ul. Rakovške čete 19
 1381 Rakek
 ekprojekt@outlook.com
 +38651366748

Naročnik: Owner:	Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča		
Objekt/lokacija: Facility/location:	URI Soča - klimati bazen		
Vsebina/naslov risbe: Drawing title:	priklop bazenskih klimatov		
Odgo. projektant: resp. designer:	Tomaž Komel u.d.i.e	Evd.Št. / Id:	E-1244
Identifikacijska št. / ident. No.:	201811-EL-PZI	Merilo / Scale:	M 1:100
		Datum / Date:	avgust 2018
		Faza / Ph.:	PZI
		Št.st. / n.p.:	T1